



Администрация Чалбышевского сельсовета
Енисейского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2023

с. Чалбышево

№ 33-п

О внесении изменений в постановление от 05.05.2014 № 19-п «об утверждении схемы теплоснабжения Чалбышевского сельсовета Енисейского района Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и утверждения», на основании резолюции от 31.03.2023 о результатах публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Чалбышевского сельсовета Енисейского района **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление от 05.05.2014 № 19-п «Об утверждении схемы теплоснабжения Чалбышевского сельсовета Енисейского района Красноярского края».

2. Опубликовать в информационном издании «Чалбышевский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Чалбышевского сельсовета: <http://чалбышево.рф> в разделе «Документы» сведения о размещении утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения с. Чалбышево Енисейского района на 2024 год.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чалбышевского сельсовета

А.Е Анцигин

Утверждены
постановлением администрации
Чалбышевского сельсовета
Енисейского района
16.06.2023 №33-п

1. Таблицу 1.15- Техничко-экономические показатели пункта 1.10 Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Раздела 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающие материалы, изложить в следующей редакции:

Таблица 1-15- Техничко-экономические показатели

Показатели	Котельная ул. Советская 1Б
Установленная мощность, Гкал/ч	2,33
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2.1
Выработка тепловой энергии, Гкал	1472
Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	28
Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	1443,7
Потери в тепловых сетях, Гкал	396
Полезный отпуск, Гкал	1070,86
Расход топлива, т.н.т.	632
Расход топлива т.у.т.	377,32
Удельный расход условного топлива на выработку, тут/Г кал.	256,30