



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЛБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.06.2021

с. Чалбышево

№ 27-п

О внесении изменений в постановление от 5 мая 2014 г № 19-п «об утверждении схемы теплоснабжения Чалбышевского сельсовета Енисейского района Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании резолюции от 31.03.2021 о результатах публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Чалбышевского сельсовета Енисейского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление от 05.05.2014 № 19-п «Об утверждении схемы теплоснабжения Чалбышевского сельсовета Енисейского района Красноярского края».

2. Опубликовать в информационном издании «Чалбышевский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Чалбышевского сельсовета: <http://чалбышево.рф> в разделе «Документы» сведения о размещении утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения с. Чалбышево Енисейского района на 2022 год.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельсовета

Анцигин А.Е.

Утверждены  
постановлением администрации  
Чалбышевского сельсовета  
Енисейского района  
16.06.2021 №27-п

1. В пункт 1.1 Функциональная структура теплоснабжения Раздела 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, Обосновывающие материалы, внести следующие изменения:

2. Таблицу 1.15- Технико-экономические показатели пункта 1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Раздела 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающие материалы, изложить в новой редакции:

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 1-15- Технико-экономические показатели

Показатели	Котельная ул. Советская 1Б
Установленная мощность, Гкал/ч	2,33
Располагаемая мощность, Гкал/ч	2,1
Выработка тепловой энергии, Гкал	1472,18
Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	28,48
Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	1437,7
Потери в тепловых сетях, Гкал	367,23
Полезный отпуск, Гкал	1067,47
Расход топлива, т.н.т.	623,03
Расход топлива т.у.т.	377,32
Удельный расход условного топлива на выработку, тут/Г кал.	256,30